

「吉富町公共施設照明LED化及び吉富フォーユー会館大ホール非構造部材耐震化事業（設計施工一括発注方式）」に関する
公募型プロポーザル【 質問回答書 】

令和8年7月22日作成

番号	質問事項	回答事項（案）
1	実施要領P 3_5．公募条件（プロポーザル参加資格要件）_（2）応募者の実施体制 （ア）統括役割 （イ）調査・設計及び工事監理役割 （ウ）施工役割 応募者の役割について、上記（ア）（イ）（ウ）以外の役割を「その他役割」として選任することは可能でしょうか。	必要に応じて、「その他役割」を選任することは可能です。
2	仕様書・要求水準書P 1_3．事業概要_（2）事業内容 「特定天井改修工事（関連するLED照明整備事業を含む）に係る経費は「吉富フォーユー会館大ホール非構造部材耐震改修事業」として別事業に位置付けられてり、他のLED照明整備事業分と区分して設計・積算・契約管理を行うこと。」 とありますが、実施要領では契約は「中学校組合分」「吉富小学校分」「吉富町分」を分けると記載されています。「吉富町分」が2契約となり、全部で4契約に分かれるという認識で間違いございませんでしょうか。	契約は、「中学校組合分」「吉富小学校分」「吉富町分」の3契約を予定しており、「吉富町分」を2契約に分ける必要はありません。 ただし、起債等の財源管理上、「吉富フォーユー会館大ホール非構造部材耐震改修事業」に係る経費と、その他のLED照明整備事業に係る経費を区分する必要があるため、それぞれの事業に要する経費が明確に分かるよう、設計・積算及び契約管理を行ってください。
3	仕様書・要求水準書P 5_7．要求水準_（2）照明仕様_1）一般事項② 「なお、施工完了後の検査において、町は必要に応じて代表室又は任意の室において照度測定を行い、明るさの確保状況を確認するものとする。」 とありますが、照度測定に事業者側が立ち会わせていただくことは可能でしょうか。	照度測定は、施工完了後の検査において、町が指定する代表室又は任意の室を対象に、検査員の立会いのもと、受注者を実施していただく予定です。 したがって、受注者側の関係者が照度測定に立ち会うことは可能です。なお、検査員からの質疑等に対応できる体制を整えてください。
4	仕様書・要求水準書P 5_7．要求水準_（2）照明仕様_1）一般事項① 「町の要望に応じ、点灯パターン（照明制御）の変更に対応可能であること。」 とありますが、具体的な対象箇所や対象数を教えていただくことは可能でしょうか。	ここでいう「点灯パターン（照明制御）」とは、照明スイッチとLED照明器具の点灯・消灯の連動を指します。具体的な対象箇所及び対象数については、現時点では把握していません。 現地調査並びに各施設の利用頻度及び利用内容等を踏まえ、町と協議のうえ、町の要望に応じた点灯パターンの変更に対応可能な機器及び照明制御方法を決定してください。
5	仕様書・要求水準書P 5_7．要求水準_（2）照明仕様_1）一般事項② 「アスベストの発生が予見される場合にはその対策を対策費用として見込むこと。」 とありますが、過去のアスベスト含有調査の実施記録等は提供いただけますでしょうか。	アスベスト含有調査を実施している施設については、契約締結後、受注者に当該調査結果を提供する予定です。 提案時点においては、全施設の必要となるアスベスト含有調査に係る費用のみを見込むものとし、アスベスト対策工事に係る費用を見込む必要はありません。契約締結後、既存の調査結果又は新たに実施する調査の結果により、対策工事が必要となった場合は、発注者と受注者が協議のうえ、必要な対策及び費用負担等を決定するものとします。
6	実施要領P 5_7．閲覧資料等 「本事業において閲覧又は提供する資料には、吉富フォーユー会館大ホールに係る既存図面、断面図、平面図その他特定天井への該当性確認に必要な資料を含むものとする。」 とありますが、構造図面や構造計算書を閲覧させていただくことは可能でしょうか。	構造図面及び構造計算書については、閲覧可能です。ただし、資料が多量であり、データでの提供が困難であるため、吉富町教育委員会教務課（吉富フォーユー会館内）における閲覧に限るものとします。