

水質検査結果書

吉富町役場 上下水道課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



採水場所名	第2(幸子)浄水場 浄水池			
採水日時	令和5年6月13日	10:10	試料の種類	浄水
採水者	奥家 照彦		採取者所属	吉富町 上下水道課
天候	[前日] 晴	[当日] 晴	採水時の温度	[気温] 26.0℃ [水温] 17.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005 未満	0.00005 以下
—以下余白—			

検査期日	令和5年6月13日 ~ 令和5年6月20日
検査責任者	水質環境部次長 門田 浩嗣

備考	
----	--

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。