依頼番号　W2200410
令和4年4月26日

水質検査結果書

吉富町役場　上下水道課　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	第1(別府)浄水場　深井戸		
採水日時	令和4年4月12日　9:30	試料の種類	原水
採水者	奥家　照彦	採取者所属	吉富町　上下水道課
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　21.7℃　[水温]　18.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
フッ素及びその化合物	mg/L	0.47	
大腸菌	－	検出しない	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	
－以下余白－			

検査期日	令和4年4月12日　～　令和4年4月26日
検査責任者	飲料・環境課長　門田　浩嗣

備考	

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和4年4月26日

水質検査結果書

吉富町役場　上下水道課　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	第2(幸子)浄水場　立型集水井		
採水日時	令和4年4月12日　10:25	試料の種類	原水
採水者	奥家　照彦	採取者所属	吉富町　上下水道課
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　21.7℃　[水温]　16.9℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	
大腸菌	-	検出しない	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	
－以下余白－			

検査期日	令和4年4月12日　～　令和4年4月26日
検査責任者	飲料･環境課長　門田　浩嗣

備考	

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和4年4月26日

水質検査結果書

吉富町役場　上下水道課　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	第2(幸子)浄水場　立型集水井		
採水日時	令和4年4月12日　10:25	試料の種類	原水
採水者	奥家　照彦	採取者所属	吉富町　上下水道課
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　21.7℃　[水温]　16.9℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
遊離炭酸	mg/L	16.2	20 以下
－以下余白－			

検査期日	令和4年4月12日　～　令和4年4月26日
検査責任者	飲料･環境課長　門田　浩嗣
備考	

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和4年4月26日

水質検査結果書

吉富町役場　上下水道課　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	第2(幸子)浄水場　立型集水井		
採水日時	令和4年4月12日　10:25	試料の種類	原水
採水者	奥家　照彦	採取者所属	吉富町　上下水道課
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　21.7℃　[水温]　16.9℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
クリプトスポリジウム	個/10L	0	
ジアルジア	個/10L	0	
－以下余白－			

検査期日	令和4年4月12日　～　令和4年4月26日
検査責任者	飲料･環境課長　門田　浩嗣

備考	試料10Lに含まれていたクリプトスポリジウムオーシスト・ジアルジアシストの確定個数

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号　W2200412
令和4年4月26日

吉富町役場　上下水道課　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	第2(幸子)浄水場　第2配水池系　高浜地区　給水栓				
採水日時	令和4年4月12日　9:00	試料の種類	浄水		
採水者	奥家　照彦	採取者所属	吉富町　上下水道課		
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　21.7℃　[水温]　17.8℃	残留塩素	0.3　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	−	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.9	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3 以下
ｐＨ値	−	7.5	5.8～8.6
味	−	異常なし	異常でないこと
臭気	−	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
−以下余白−			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和4年4月12日　～　令和4年4月26日
検査責任者	飲料･環境課長　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号　W2200413
令和4年4月26日

吉富町役場　上下水道課　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	第2(幸子)浄水場　第3配水池系　幸子地区　給水栓				
採水日時	令和4年4月12日　9:50	試料の種類	浄水		
採水者	奥家　照彦	採取者所属	吉富町　上下水道課		
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　21.7℃　[水温]　17.2℃	残留塩素	0.4　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	−	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.5	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
ｐH値	−	7.3	5.8～8.6
味	−	異常なし	異常でないこと
臭気	−	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
−以下余白−			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和4年4月12日　～　令和4年4月26日
検査責任者	飲料･環境課長　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号　W2200414
令和4年4月26日

吉富町役場　上下水道課　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	第1(別府)浄水場　第1配水池系　界木地区　給水栓				
採水日時	令和4年4月12日　9:15		試料の種類	浄水	
採水者	奥家　照彦		採取者所属	吉富町　上下水道課	
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　21.7℃　[水温]　16.7℃	残留塩素	0.4　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	−	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
ｐＨ値	−	7.4	5.8～8.6
味	−	異常なし	異常でないこと
臭気	−	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
−以下余白−			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和4年4月12日　～　令和4年4月26日
検査責任者	飲料・環境課長　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号　W2200415
令和4年4月26日

吉富町役場　上下水道課　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	第2(幸子)浄水場　立型集水井系　浄水池				
採水日時	令和4年4月12日　10:20	試料の種類	浄水		
採水者	奥家　照彦	採取者所属	吉富町　上下水道課		
天候	[前日]　雨　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　21.7℃　[水温]　14.9℃	残留塩素	0.4　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	−	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.9	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
ｐＨ値	−	7.6	5.8～8.6
味	−	異常なし	異常でないこと
臭気	−	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和4年4月12日　～　令和4年4月26日
検査責任者	飲料･環境課長　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。